

LEGENDA EXISTUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETI

- VN — Exist. vzdušné VN 22kV vedenie;
- OP VN — Ochranné pásmo existujúce vn 22 kV vedenie vzdušné;
- NN — Exist. vzdušný sekundárny rozvod VSD a.s. - z AES, NFA2X alebo AlFe;
- STeMK — Exist. miestne káble v zemi TELECOM;
- STeMK — Exist. miestne káble vo vzduchu TELECOM;
- PLYN STL — Miestny rozvod STL plynu;
- MV — Miestny vodovod;
- MK — Miestná kanalizácia;
- Existujúci podperný bod (PB)

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETI

- Nová vzdušná NN sieť z NFA2X 4x 120- nap. z exist. siete;
- VRIS — Nová vonkajšia rozpojovacia a istiaca skriňa VRIS - Bod napojenia a ukončenia novej nn siete
- SPP2 — NN prípojka - skrinka SPP2 - bod pripojnia odberateľa (OEZ)
- Nové odberné elektrické zariadenie (OEZ) - 1x (AYKY-J 4x 16mm) - z SPP2 do ER
- Nové OEZ - 1x (AYKY-J 4x 16mm) - z ER do RD
- ER — Nový elektromerový rozvádzač pilierový plastový;
- Paska FeZn 30x4 mm uzemnovacia pozink.
  Uzemnenie skrine VRIS
- Obmedzovač prepätia NN siete
- Nový rozvod VO z NFA2X 2x 25- nap. z exist. VO rozvodu;
- SPP2(VO) — Ukončenie VO rozvodu v skrinke SPP2

OBJEKTOVÁ SKLADBA

SO 01 - Rozšírenie nn siete

SO 02 - Odberné elektrické zariadenia

SO 03 - Verejné osvetlenie

DOTKNUTÉ ÚZEMIE

Intravilan Hendrichovce


SO 01 Rozšírenie nn siete
KN-C 296; Záhrada
KN-C 344/1; Zastavaná plocha a nádvorie

SO 02 Odberné elektrické zariadenia
KN-C 320; orná pôda
KN-C 325(KN-E 38); orná pôda
KN-C 326; orná pôda
KN-C 14/2; trvalý trávny porast

SO 03 Verejné osvetlenie
KN-C 296; Záhrada
KN-C 344/1; Zastavaná plocha a nádvorie

UPOZORNENIE!

SÚČASŤOU TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V PÍSOMNEJ ČASTI, ČASŤ DOKLADY!
PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCAH DBAŤ NA TO, ABY SA NEPOŠKODILI UŽ EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE!
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC POŽIADAŤ MAJITEĽOV A UŽIVATEĽOV PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETI O ICH VYTÝČENIE!



TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §17 , ODST. d) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

VYPRACOVAL	Ing. M. MAGDA	KONTROLOVAL DŇA	ZMENIL DÁTUM:
KRESLIL	Ing. Miroslav MAGDA	M. MAGDA	DÁTUM:
			LICENCIA: 3733 / OSVEDČENIE SKSI
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	M. MAGDA	OSVEDČENIE IBP, ČÍSLO: S2008/00172/31/EIC COO/EZ	3733xTAx5-3

Vlastník výkresu podľa zákona 618/2003 Z.z.
EjproM
Martin MAGDA, 082 38 Víťaz 406
autorizovaný stavebný inžinier
☎ 0905 401 190
ejprom@po.psg.sk

Obec Hendrichovce - 4xRD
Rozšírenie nn siete - Hendrichovce
SO 01, SO 02, SO 03
Celková situácia

INVESTOR	Obec Hendrichovce, OcÚ, Hendrichovce 19, 082 35 Hendrichovce	ZÁKAZKA ČÍSLO	04/19
STUPEŇ	DSP, DPR		
DÁTUM	November 2019		
MERÍTKO	1:1000	PROFESIA	ELI
ARCHÍVNE ČÍSLO	E 04/19	ČÍSLO VÝKRESU	C