

Objektová skladba:

SO 01 - Optické káblové rozvody

- Úsek 01 - ÚOK - Nové optické vedenie - v zemi

Legenda IS:

- exist. plynové potrubie
- exist. oznamovacie vedenie

Legenda:

- exist. nadzemné NN vedenie
- exist. podzemné NN vedenie
- navrh. podzemný optický kábel
- oporný múr
- exist. kiosková trafostanica
- exist. jednoduchý betónový podperný bod NN vedenia
- exist. dvojitý betónový podperný bod NN vedenia
- exist. plastová pilierová rozpojovacia skriňa SR
- 1009/6 - parcela KN-C
- 1243/36 - parcela UO-E

ROZVODNÁ SIEŤ : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
NN - 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S (VNÚTORNÁ ELI. TR)
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE do 1000V: STN 33 2000-4-41:2019
412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
412.2.2 KRYTY
B.1 UMIESTENIE MIMO DOSAHU
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
DOPLNKOVÁ OCHRANA do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019
415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : Ľahká - NN
VETERNÁ OBLASŤ : 1
STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. /SILNÉ/

UPOZORNENIE :

Na projekt sa vzťahuje autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Č. sady

Hl. inžinier projektu	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:
Ing. KANDALA ml.	Ing. KANDALA ml.	KAZIMÍR

Ing. Michal KANDALA
autorizovaný stavebný inžinier
5602 * A2
komplexné architektonické a inžinierske služby

EL PRO KAN
Adresa: M. R. Štefánika 212/181
093 01 VRANOV n/T
E-mail: elprokan@elprokan.sk
Web: www.elprokan.sk

Investor:	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.
Adresa:	MLYNSKÁ 31, 042 91 KOŠICE

Názov stavby:

Optický prepoj Široké - Fričovce (AF4-OPT)

Archív. č.:	IP11709/2022
Formát:	5 x A4
Dátum:	01/2023
Stupeň PD:	DÚR
Číslo zák.:	IP11709

Obsah: Situácia

Mierka:	Č. výkr.:
1 : 500	02